

Representative: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

LG
Life's Good

ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ČEŠTINA
NEDERLANDS
POLSKI
LIMBA ROMÂNĂ
EESTI KEEL
DANSK
ÍSLENSKA
BOSANSKI
SHQIP
SUOMI
NORSK
SVENDKA
HRVATSKI
SRPSKI
БЪЛГАРСКИ
SLOVENŠČINA
MAGYAR
SLOVENČINA
PORTUGUESE
MALTI
LATVIEŠU VALODA
LIETUVIŲ KALBA
GAEILGE
МАКЕДОНСКИ

INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it thoroughly.

PRDSBM

P/NO : MFL67525609

Montážní příručka k venkovnímu suchému kontaktu (PRDSBM)

1. Kontrola obsahu balení venkovního suchého kontaktu (PRDSBM).




<Hlavní část venkovního suchého kontaktu>




<Přední kryt>

2. Připojení hlavní desky plošných spojů PCB venkovní jednotky a venkovního suchého kontaktu

- Připojte terminály (DRY1, DRY2, GND) na zadní straně venkovního suchého kontaktu k terminálům (DRY1, DRY2, GND) venkovní jednotky jak je zobrazeno níže.



< Hlavní deska plošných spojů PCB venkovní jednotky >



Tlačítko

znázorňuje připojovací kabely

zapojené vedení

- Postup vložení vodiče -



Zatlačte ve směru šipky.



Vložte vodič do konektoru.


<Zadní strana venkovního suchého kontaktu>

❉ Délka komunikačního vedení může být maximálně 300 m, použijte komunikační vedení s průřezem 1,25 mm^2

⚠ UPOZORNĚNÍ

Věnujte pozornost zapojení, když je tlačítko na zadní straně Venkovního suchého kontaktu stisknuto a vodiče jsou vytažené.

3. Venkovní suchý kontakt namontujte k rozváděcí skříni podle znázornění níže



Rozváděcí skříň

4. Připevněte přední kryt