



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

# MANUAL DE PROPIETARIO AIRE ACONDICIONADO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y  
guárdelo como referencia para el futuro.

TIPO: Multi V

# Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario u otras personas así como daños a la propiedad, por favor lea las instrucciones que a continuación se presentan.

■ Un manejo incorrecto de esta unidad puede causar lesiones o daños. La seriedad de éstos estará clasificada por las siguientes indicaciones.

**⚠ AD( ERTENCIA** Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesiones serias.

**⚠ CUIDAD(** Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños sólo a la propiedad.

■ El significado de los símbolos utilizados en este manual es el siguiente.



**Asegúrese de no hacerlo.**



**Asegúrese de seguir las instrucciones.**

**⚠ AD( ERTENCIA**

## ■ Instalación

Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista cualificado, de acuerdo con el estándar de ingeniería eléctrica y las normativas de cableado interior y según las instrucciones facilitadas en este manual, además de utilizar siempre un circuito especial.

- Si la capacidad de la fuente de corriente es inadecuada o el trabajo eléctrico no se realiza correctamente, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

### Ponga siempre el producto a tierra.

- Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

Para volver a instalar un producto ya instalado, contacte siempre con el distribuidor o con un centro de servicio autorizado.

- Existe riesgo de fuego, descarga eléctrica, explosión o lesiones.

No almacene ni utilice gases o combustibles inflamables cerca del aire acondicionado.

- Existe riesgo de fuego o averías en el producto.

Tenga en cuenta los vientos fuertes o los terremotos e instale la unidad en el lugar especificado.

- La instalación incorrecta puede hacer que la unidad se caiga y ocasione daños.

Diríjase a su distribuidor o a un técnico autorizado para la instalación del sistema de aire acondicionado.

- Una instalación inadecuada por parte del usuario puede generar fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.

### Instale siempre un circuito e interruptor dedicados para el producto.

- Una instalación o cableado incorrectos pueden ser motivo de fuego o descarga eléctrica.

No instale, desmonte, ni vuelva a instalar la unidad usted mismo (cliente).

- Existe riesgo de fuego, descarga eléctrica, explosión o lesiones.

Utilice un interruptor o fusible con una capacidad adecuada.

- Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

No instale el producto sobre un soporte de instalación defectuoso.

- Podría causar lesiones, accidentes o daños en el producto.

**Cuando instale o cambie el aire acondicionado de lugar, no utilice un refrigerante diferente al especificado para esta unidad.**

- Si se utiliza un refrigerante diferente o se mezcla aire con el refrigerante original, el ciclo de refrigeración puede no funcionar con normalidad ocasionando daños en la unidad.

**En caso de fugas de gas, ventile la habitación antes de utilizar el sistema de aire acondicionado.**

- Podría ser motivo de explosión, incendio o quemaduras.

**Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña, deberán adoptarse medidas para evitar la concentración de refrigerante y que éste exceda los límites de seguridad cuando haya fugas de refrigerante.**

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar que se exceda el límite de seguridad. De haber una fuga de refrigerante tras exceder el límite de seguridad, podría haber daños debido a la falta de oxígeno en la habitación.

**No utilice el medidor del colector con el refrigerante R22.**

- Utilice el medidor del colector para presiones elevadas (R410A) además de para el llenado estable de refrigerante.

**No intente cambiar los ajustes de los dispositivos de protección.**

- Si el interruptor de presión, el interruptor térmico u otro dispositivo de protección se cortocircuitan o se acciona con fuerza, o si se utilizan piezas diferentes a las especificadas por LGE, se puede provocar un incendio o una explosión.

**Instale correctamente la cubierta del panel y de la caja de control.**

- Si la cubierta y el panel no se colocan correctamente, puede que entre polvo o agua en la unidad exterior siendo motivo de incendio o descarga eléctrica.

## ■ Funcionamiento

**No dañe ni utilice un cable de alimentación no especificado.**

- Existe riesgo de fuego, descarga eléctrica, explosión o lesiones.

**Utilice un enchufe en exclusiva para este equipo.**

- Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

**Tenga cuidado y evite la entrada de agua en el producto.**

- Existe el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños en el producto.

**No toque el interruptor de alimentación con las manos mojadas.**

- Existe riesgo de fuego, descarga eléctrica, explosión o lesiones.

**Tenga cuidado y evite que los niños jueguen con el mando a distancia por cable.**

- Si se cambia con frecuencia del modo de frío a calor se puede deteriorar el funcionamiento de la unidad.

**Si el producto se moja (inundado o sumergido), contacte con un centro de servicio autorizado.**

- Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

**Tenga cuidado y durante la instalación no toque los bordes cortantes.**

- Podría hacerse daño.

**Tenga cuidado y asegúrese de que nadie camine por encima de, o pueda caerse sobre, la unidad exterior.**

- Esto podría causar lesiones personales y daños en el producto.

**No abra la rejilla de entrada del producto durante su funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, de incluirse en la unidad).**

- Existe riesgo de lesiones físicas, descarga eléctrica o averías en el producto.

## CUIDAD(

### ■ Instalación

**Compruebe siempre que no hay fugas de gas (refrigerante) tras las labores de instalación o reparación del producto.**

- Los niveles bajos de refrigerante pueden deteriorar el funcionamiento del producto.

**Mantenga el producto nivelado, incluso durante la instalación.**

- Para evitar vibraciones o fugas de agua.

**Utilice cables de alimentación con suficiente capacidad de corriente y potencia de servicio.**

- Los cables demasiado pequeños pueden tener pérdidas, irradiar calor y ocasionar un incendio.

**Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños. El intercambiador de calor es muy cortante.**

- Puede ocasionar daños, como cortes en la mano. Además, las aletas dañadas pueden degradar el rendimiento de la unidad.

**No instale el producto donde el ruido o el aire caliente de la unidad exterior puedan ocasionar daños o lesiones a los vecinos.**

- Podría causar problemas a sus vecinos.

**No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas combustible.**

- Las fugas de gas y su acumulación en torno a la unidad pueden ser motivo de explosión.

**No utilice el producto con propósitos especiales, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. Se trata de un sistema de aire acondicionado comercial, no de un sistema de refrigeración de precisión.**

- Existe riesgo de daños o pérdida de la propiedad.

**Cuando instale la unidad en un hospital, en una estación de comunicación o en un lugar similar, ofrezca suficiente protección frente a las interferencias.**

- El equipo de inversión, el generador de potencia privado, el equipamiento médico de alta frecuencia o los equipos de comunicación por radio pueden hacer que el sistema de aire acondicionado no funcione con normalidad, llegando incluso a no funcionar. Por otro lado, el sistema de aire acondicionado puede afectar a estos equipos generando interferencias que distorsionen los tratamientos médicos o la transferencia de imágenes.

**No instale el producto en lugares directamente expuestos al viento del mar (salitre).**

- El producto podría oxidarse. La oxidación, especialmente en las aletas del condensador y del evaporador puede deteriorar el funcionamiento del producto o desencadenar un funcionamiento ineficaz.

### ■ Funcionamiento

**No utilice el sistema de aire acondicionado en entornos especiales.**

- El aceite o el humo, entre otros, pueden reducir significativamente el rendimiento del aire acondicionado o dañar sus piezas.

**Fije las conexiones correctamente para que la fuerza exterior del cable no se aplique a los terminales.**

- Una conexión y/o apriete inadecuados puede ser motivo de incendio, debido al calor generado.

**No bloquee la entrada ni la salida.**

- Podría afectar al funcionamiento de la unidad o provocar un accidente.

**Asegúrese de que el área de instalación no se deterioreará con el tiempo.**

- Si se derrumbara la base, el aire acondicionado podría caer con ésta, provocando daños materiales, averías en el producto y lesiones personales.

**Instale y aíslle la manguera de drenaje para asegurarse de que el agua se drena correctamente, según las indicaciones del manual de instalación.**

- Una mala conexión puede provocar fugas de agua.

**Tenga cuidado al transportar el producto.**

- Si el producto pesa más de 20 kg éste no debería ser manipulado por una sola persona.
- Algunos productos utilizan bandas de polipropileno en el embalaje. No utilice ninguna de estas bandas como medio para transportar la unidad. Es peligroso.
- No toque las aletas del intercambiador de calor. Si lo hace, se podría cortar en la mano.
- Al transportar la unidad exterior, déjela en suspensión sobre la base de la unidad, según las posiciones especificadas. También puede sujetar la unidad exterior por cuatro puntos de manera que no se deslice hacia ninguno de los lados.

**Deshágase del material de embalaje, procediendo de forma segura.**

- Los materiales de embalaje, como las puntas o cualquier otra pieza de madera o metal, pueden ser peligrosos y ocasionar daños.
- Deshágase de las bolsas de plástico del embalaje evitando que los niños las utilicen para jugar. Si los niños juegan con una bolsa de plástico que no hayamos tirado, corren el riesgo de asfixiarse.

**No toque ningún conducto de refrigeración durante o después del funcionamiento.**

- Podría sufrir daños por quemaduras o congelación.

**No desconecte directamente el interruptor principal de alimentación después de detener la unidad.**

- Espere al menos 5 minutos antes de desconectar el interruptor principal de alimentación.

De lo contrario, podría haber fugas de agua u otros proble-

**El direccionamiento automático debería hacerse además de la conexión de todas las unidades interiores y exteriores. Este direccionamiento también debería realizarse en caso de cambiar la PCI de la unidad interior.**

**Evite los lugares expuestos a la lluvia ya que la unidad de recuperación del calor está pensada para su uso en interiores.**

- Existe riesgo de daños materiales, averías en el producto o descarga eléctrica.

**Conecte la corriente al menos 6 horas antes de iniciar el funcionamiento. (Siempre que la temperatura exterior sea inferior a 10°C).**

- Si inicia el funcionamiento inmediatamente después de conectar el interruptor principal de alimentación, las piezas internas podrían sufrir daños importantes. Mantenga el interruptor de alimentación conectado durante el período operativo.

**No accione el sistema de aire acondicionado si ha retirado los dispositivos de protección.**

- Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden ocasionar daños.

mas.

**Utilice un taburete seguro o una escalera firme al realizar tareas de limpieza o mantenimiento del aire acondicionado.**

- Tenga cuidado y evite las lesiones personales.

**Instale la unidad de recuperación del calor en un lugar donde no afecte el ruido producido al cambiar de modo de funcionamiento.**

- Si, por ejemplo, se instala en una sala de reuniones podría interferir en el curso de los negocios debido al ruido generado.





## MODELS

ARUV60LT3	ARUN80LN3	ARUN100DT3	ARUB120LT3	ARUB140LN3	ARUV160BT3
ARUV80LT3	ARUN100LN3	ARUN120DT3	ARUB140LT3	ARUB160LN3	ARUV180BT3
ARUV100LT3	ARUN120LN3	ARUN140DT3	ARUB160LT3	ARUB180LN3	ARUN80LM3
ARUV120LT3	ARUN140LN3	ARUN160DT3	ARUB180LT3	ARUB200LN3	ARUN100LM3
ARUV140LT3	ARUN160LN3	ARUN180DT3	ARUB200LT3	ARUB80BT3	ARUN120LM3
ARUV160LT3	ARUN180LN3	ARUN200DT3	ARUB80DT3	ARUB100BT3	ARUV100LM3
ARUV180LT3	ARUN200LN3	ARUN80BT3	ARUB100DT3	ARUB120BT3	ARUV120LM3
ARUV200LT3	ARUV80DT3	ARUN100BT3	ARUB120DT3	ARUB140BT3	ARUV140LM3
ARUN80LT3	ARUV100DT3	ARUN120BT3	ARUB140DT3	ARUB160BT3	ARUV180LM3
ARUN100LT3	ARUV120DT3	ARUN140BT3	ARUB160DT3	ARUB180BT3	ARUV200LM3
ARUN120LT3	ARUV140DT3	ARUN160BT3	ARUB180DT3	ARUB200BT3	
ARUN140LT3	ARUV160DT3	ARUN180BT3	ARUB200DT3	ARUV80BT3	
ARUN160LT3	ARUV180DT3	ARUN200BT3	ARUB80LN3	ARUV100BT3	
ARUN180LT3	ARUV200DT3	ARUB80LT3	ARUB100LN3	ARUV120BT3	
ARUN200LT3	ARUN80DT3	ARUB100LT3	ARUB120LN3	ARUV140BT3	

## LG Electronics México, S.A de C.V

Sor Juana Inés de la Cruz No. 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México  
C.P. 54033  
Tel. 5321 1919  
Teléfono sin costo 01 800 347 1919  
Página web <http://www.lg.com.mx>